

Тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актілерді, олардың мерзімдерін ұзарту туралы қосымша актілерді тіркеу және олардың күшін жою, тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау мерзімдерін тоқтата тұру, қайта бастау, ұзарту, қатысушылар құрамын өзгерту туралы хабарламаларды тіркеу және тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау, және олардың нәтижелері туралы ақпаратты қесепке алу құжаттарын ұсыну қағидаларының 7-қосымшасы
Нысан

Тексеру нәтижесі бойынша акті

Құлан ауылы

Актіні толтыру орны

2023 жылғы «27» қараша

уақыты 09 сағат 30 минут

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы:

Жамбыл облысы ТЖД Тұрар Рысқұлов ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы:

Мектептерде тексеріс жүргізу бойынша аудан прокуратурасының 2023 жылғы «18» қараша №7231931500100009 қаулысы, қаулының тіркеу нөмірі №2331500000100012/00009, «20» қараша 2023 жыл.

3. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы:

Тұрар Рысқұлов ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы азаматтық қорғау подполковнигі Б.Кездікбаев.

4. Тексерілетін заңды тұлғаның аталуы немесе лауазымды тұлғаның аты-жөні:

КММ «Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебі» директоры Ш. Дайрабаева

5. Тексерудің датасы, орны:

27.11.2023ж., Тұрар Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Жібек жолы көшесі, №57 үйі.

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқа фабула):

2023 жылдың 27 қараша күні Т. Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Жібек жолы көшесі, №57 үйде орналасқан КММ «Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебі» ғимаратымен аумағында прокуратура тапсырмасы бойынша өрт-техникалық тексеру жүргізу барысында өрт қауіпсіздік қағидаларының бұзылуы анықталды.

7. Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және талапардың тармақтары:

№	Объектілер тізімі	Анықталған бұзушылықтар тізімі	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	<u>КММ «Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебі»</u>	Медициналық және №5 кабинеттегі ОП-5 өрт сөндіргіші жарамсыз жағдайда, яғни пломбасы мен қысымы жоқ.	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 48 т.
2		№19, 17, 6, 15 кабинеттердегі ОП-5 өрт сөндіргіші жарамсыз жағдайда, яғни қысымы жоқ.	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 48 т.
3		№11 бастауыш сынып бөлмесіндегі электр	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт

		розеткасы қатырып бекітілмеген.	қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 74 т.
4		Мектеп ғимаратының сол жақ эвакуация жолындағы шығу есіктері ішінен кілтсіз ашу мүмкіндігімен қамтамасыз етілген.	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 61 т.
5		Шатырға шығатын люк есігінде құлып және тұратын орны туралы ақпарат орнатылмаған.	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 37 т.
6		Асхана, кітапхана және қыздар еңбек кабинеттеріндегі электрлік тармақтаушы қораптары қорғағыш қақпақтарымен қамтамасыз етілмеген.	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 73 т.
7		Өрт қалқаны өртке қарсы жамылғы киізбен толықтырылмаған.	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 48 т.

8. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы:

Тұрар Рысқұлов ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы
азаматтық қорғау подполковнигі

Б.Кездікбаев.

9.Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Мектеп директоры

Ш. Дайрабаева

9.Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар қосымша "___" парақта

10. «_27_» __11__ 2023 жыл

Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз.

Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептері көрсету қажет.

Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.